

Trinkwasserzweckverband "Oberes Leinetal"
Leinefelde · Postfach 132 · 37321 Leinefelde-Worbis

Stadt Leinefelde-Worbis
Leinefelde
Bahnhofstraße 43
37327 Leinefelde-Worbis

Leinefelde
Vorm Pfaffenstiege 8
37327 Leinefelde-Worbis

Telefon 0 36 05 / 54 25 - 0
Telefax 0 36 05 / 54 25 - 20
E-Mail info@twzv-leinetal.de
Internet www.twzv-leinetal.de

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen

Durchwahl

Datum
17.07.2024

Stellungnahme zur Wasserversorgung in der Gartenstadt, Leinefelde für das Bauvorhaben EXSOS

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“ versorgt die Stadt Leinefelde-Worbis OT Leinefelde mit Trinkwasser. Die aufgezeigten Grundstücke können über die Trinkwasserversorgungsleitungen in der Beethovenstraße (DN150 GGG) bzw. über die Erschließungsstraße (DN100 GGG) mit Trinkwasser versorgt werden. Entsprechende Hausanschlussleitungen in der Dimension d_A50 werden bei der Erschließung der Gartenstadt vorgesehen.

Der anstehende Versorgungsdruck beträgt ca. 6,1 bar.

Löschwasser steht über die oben genannten Trinkwasserleitungen mit einer Menge von 96 m³/h für 2 Stunden zur Verfügung. Die aufgezeigte Löschwassermenge muss jedoch in diesem Fall aus mehreren Hydranten entnommen werden. Die Hydrantenstandorte im Umkreis von 300m habe ich in dem als Vorabzug gekennzeichneten Plan markiert.

Bei auftretenden Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Gerd Schönecker
Werkleiter

Anlage: Plan Hydrantenstandorte